



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Fiscalía General

**Unidad Operativa de Adquisiciones**

- **CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 02/20**
- **ACTUACIÓN INTERNA FG N° 30-00060300/20**
- **CIRCULAR CON CONSULTA N° 02/20**
- **OBJETO:” Readecuación de Instalación Eléctrica para Edificio Av Córdoba pisos 9 y 10 del Ministerio Público Fiscal de la CABA”**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2020.

Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa por Urgencia Obra Pública Menor N° 02/20, a efectos de aclarar una consulta realizada por un posible oferente:

**Consulta:**

Me dirijo a Ustedes, con el fin de solicitar una ultima aclaratoria, sobre el reemplazo del cableado existente, de líneas seccionales que dependen de los tableros eléctricos de los pisos 9º y 10º donde se solicita el reemplazo completo de los conductores eléctricos existentes por nuevos libres de halógeno, y la pregunta específica es si incluye todos los circuitos de salidas dependientes de estos tableros, incluidos los circuitos de alimentación de equipos de aire acondicionado?

**Respuesta:**

Efectivamente se deben incluir los circuitos de aire acondicionado.

Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección *supra* referenciado.

Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.

**Alejo Folgueira - Titular de la Oficina de Administración  
Financiera del Ministerio Publico Fiscal de la CABA**