



MPF | MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Documento digital firmado electrónicamente Circular OAF 3/2020



ALEJO FOLGUEIRA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
afolgueva@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
25/03/2020 14:50:30



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Oficina de Administración Financiera

- **CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 06/20**
- **ACTUACIÓN INTERNA FG N° 30-00060316**
- **CIRCULAR SIN CONSULTA N° 03/20**
- **OBJETO:** “Sistema de Cableado estructurado para el edificio de Córdoba 820 Piso 9 y 10, CABA”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2020.

Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal, se dirige a los interesados en participar de la Contratación Directa por Urgencia N° 06/20, en virtud de la situación de público conocimiento y a fin de evitar cualquier contagio o propagación del virus COVID-19 y colaborar con las medidas dispuestas por la Autoridad en materia de cuidado de la salud pública, a efectos de:

A) Prorrogar la fecha prevista para la apertura de las ofertas para el presente procedimiento para el día **1 de abril de 2020**.

B) Modificar de la forma de presentación de las ofertas para el procedimiento de referencia.

En tal sentido, se dispone que las ofertas serán presentadas en formato digital (escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en el llamado) dirigidas a la casilla de correo comprasmpf@fiscalias.gob.ar

C) Finalmente, en virtud de las consultas efectuadas por un proveedor interesado en el presente trámite, se indica:

Consulta N° 1: “*Es posible enviar los planos por CAD con la posición de los escritorios?*”

Respuesta N° 1: **Sí, se adjuntan planos. (Ver anexo)**

Consulta N° 2: *“Existe algún plano de tendido eléctrico que incluya sección de cables? O por el contrario, esto lo define el contratista acorde al consumo de cada escritorio? A su vez, cuantos circuitos corresponden por piso?”*

Respuesta N° 2: **Lo define el contratista por el consumo estimado en cada escritorio, no inferior a 2.5mm.**

Los interruptores provistos son de 16 A. Los circuitos deberán proeer entre 6/8 puestos aproximadamente. Se estimaron según los puestos de trabajo definidos, a saber: en Piso 9 son treinta y dos (32) Común y treinta y dos (32) Estabilizada; en Piso 10 son veinticuatro (24) Común y veinticuatro (24) Estabilizada.

Consulta N° 3: *“Existe algún modelo propuesto de basdor que irá instalado en cada escritorio (con 2 tomas comunes, 2 de estabilizada y 2 de datos)?”*

Respuesta N° 3: **Se envía foto de los escritorios y del conector (tipo vértebra vertical) para acceder desde piso. (Ver anexo)**

Consulta N° 4: *“De la lectura del Pliego, se entiende que, no se debe instalar ninguna bandeja ni cable canal ni cañería, todo se hace por existente. Es correcto?”*

Respuesta N° 4: **Remitirse a pliego.**

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.